



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.43260.21.6.2019.MR

Strzelce Opolskie, 15 kwietnia 2019 r.

ZGKiW w Izbicku
200.
wpłynęło 15.04.2019.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Krośnica
za I kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz §21 ust. 1. pkt 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Krośnica.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach:

- nadzoru prowadzonego przez PPIS w Strzelcach Opolskich:
 - nr 137/W/N/OL/19,
 - nr 138/W/N/OL/19,
 - nr 200/W/N/OL/19,
 - nr 201/W/N/OL/19,
- kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ZGKiW w Izbicku:
 - nr 291/W/S/OL/19.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda pod względem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Kanoza
mgr Katarzyna Kanoza

niepodlega